

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25949

Gruppe 121	Platten
Gesuchsteller	Alucoil S.A. Pol. Ind. Bayas C/Ircio, Parc. R72-R77 09200 Miranda de Ebro Spain
Hersteller	-
Produkt	Larcore A2
Beschrieb	Platte mit Kern aus ALU-Wabenstruktur, beidseitig abgedeckt mit ALU-Blech (0,7mm), D=8-14mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	Applus LGAI, Bellaterra: Prüfbericht '14/8199-319-1 ' (11.04.2014), Klassifizierungsbericht '14/8199-319-2 ' (11.04.2014)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN 13823
Beurteilung	Klassifizierung: A2-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2020
Ausstelldatum	11.02.2015
Ersetzt Anerkennung vom	-
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

